

单一来源采购方式专业人员论证意见

项目名称：北京校区火灾自动报警系统联网数据同步调试与图形显示装置更换制图项目	
采购人名称：中国劳动关系学院	
拟采购单一供应商名称：利达华信运维（北京）科技有限公司	
专家姓名：付显清	职称：高级工程师
专家工作单位：北京泰豪智能科技有限公司 联系电话：13911332956	
专家论证意见： 中国劳动关系学院火灾自动报警系统因设备品牌差异、联网同步不足、图形显示功能滞后等问题，已无法完全满足消防安全管理的实际需求。学校现有火灾自动报警系统核心设备均为利达品牌，利达原厂对其系统协议、数据接口、联动逻辑具有独家技术专利与深度适配能力。火灾自动报警系统属于消防安全关键基础，其维护质量直接关系到校园安全，利达华信运维（北京）科技有限公司掌握本系统全生命周期的技术参数与故障解决方案，可以解决原厂利达品牌的设备故障，能够确保更换的主机、CRT装置与原有系统完全匹配。同时原厂可提供定期技术质保与应急响应服务，最大程度降低安全风险。为了保证系统兼容性与技术适配性要求，只能依赖利达原厂的技术支持与专用工具。根据相关法律法规以及《中国劳动关系学院物资采购管理办法》第二十条（一）的规定，只能从利达华信运维（北京）科技有限公司采购。	
专家签字：付显清	日期：2025年12月23日

单一来源采购方式专业人员论证意见

项目名称：北京校区火灾自动报警系统联网数据同步调试与图形显示装置更换制图项目

采购人名称：中国劳动关系学院

拟采购单一供应商名称：利达华信运维（北京）科技有限公司

专家姓名：常霞 职称：教授级高工

专家工作单位：国家计算机网络与信息安全管理中心 联系电话：13601026162

专家论证意见：

由于中国劳动关系学院学校火灾自动报警系统因设备品牌差异，联网同步不足、图形显示功能滞后等问题，需要~~对~~^{实施}火灾报警系统在联网数据同步调试与图形显示装置更换制图。由于目前火灾自动报警系统核心设备均为利达品牌，该品牌在协议数据接口、取分逻辑等具有独有专利技术及适配能力。此外，CRT图形显示装置需与原有利达系统进行对接，图纸格式转换及点位数据接收，若采用其他品牌产品，整个软硬件系统需重新采购，一方面增加成本，另一方面无法实现软硬件系统的联网取分，避免使用过程中发生系统运行不稳定，影响火灾自动报警系统的报警功能准确性。

故根据《中国劳动关系学院物资采购管理办法》第二十一条（一）只能从唯一供应商处采购的，~~本项目~~本项目采用单一来源采购方式。
(常霞)

专家签字：常霞

日期：2025年12月23日

单一来源采购方式专业人员论证意见

项目名称：北京校区火灾自动报警系统联网数据同步调试与图形显示装置更换制图项目

采购人名称：中国劳动关系学院

拟采购单一供应商名称：利达华信运维（北京）科技有限公司

专家姓名：张志忠

职称：高级工程师

专家工作单位：北京爱思联年泰咨询有限公司 联系电话：18406849966

专家论证意见：

中国劳动关系学院现有火灾自动报警系统核心设备均为利达品牌，如采购其他火灾自动报警系统设备，需修复城市联网、联网不足、图形显示功能滞后的问题，无法满足消防安全管理的实际需求，为保证项目完成后实现学校火灾自动报警系统完善有效，火灾自动报警系统属于消防安全的关键基础设施，其质量关系到校园安全，为保证原厂对其系统协议、数据接口、联动逻辑具有独家技术专利与涉过的适应能力，同意采用单一来源的采购方式从利达华信运维（北京）科技有限公司进行采购。

专家签字：张志忠

日期：2025年 12月23日